



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-20

SBN 2023-08-22

Diarienummer SBF-2023-01342

Handläggare

Martin Knape

Telefon: 0707-612541

E-post:

martin.knape@stadsbyggnad.goteborg.se

Svar på remiss – Göteborgs Stads Vattentjänstplan 2024-2027

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Tjänsteutlåtandet godkänns
2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kretslopp och Vattennämnden som yttrande över remissen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har mottagit en remiss från Kretslopp och vattennämnden rörande förslag till Vattentjänstplan för 2024-2027.

Förvaltningen anser att det är positivt att en samlad plan för allmänna VA-tjänster tas fram. Syftet med planen är enligt lagstiftningen att visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid skyfall. Det vore därför önskvärt om vattentjänstplanen tog ett mer samlat, strategiskt och framåtsyftande grepp kring hur frågorna ska hanteras.

Det vore värdefullt att sammanställa och tydliggöra vilka dokument och planer som finns eller ska tas fram, vilken roll de har, hur de relaterar till varandra och vattentjänstplanens roll i förhållande till desamma. Det finns även ett värde i att ange hur de underliggande planerna ska uppdateras.

I övrigt framförs att förvaltningen i kopplingen till andra styrande dokument saknar stadens översiktsplan men också den, av kommunfullmäktige, antagna dagvattenpolicyn. Det saknas också ett resonemang om behovet av att analysera och klimatanpassa dagvattensystem som har utlopp till kust och vattendrag, samt beskrivning av om det finns tunnlar som kan påverkas av uppdämning. I det fortsatta arbetet bör det utvecklas hur och vilken potential/kapacitet som finns att utnyttja så kallat ”tekniskt vatten” till industriell verksamhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen kan inte bedöma denna dimension fullt ut men förutsätter att planen bidrar till ett effektivare och mer sammanhållet arbete med VA-frågorna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan konstateras att rena sjöar, hav och vattendrag, såväl som minskad hälsopåverkan av orenat avloppsvatten och tillgång till rent dricksvatten har stora positiva effekter.

Bedömning ur ekologisk dimension

Planen kan antas bidra till positiva miljöeffekter då den är en del i stadens arbete med att minska utsläpp av föroreningar till hav och vattendrag.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Göteborgs stad vattentjänstplan (samrådsversion)

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har mottagit en remiss från Kretslopp och vattennämnden rörande förslag till Vattentjänstplan för 2024-2027. Svar ska inkomma senast 2023-08-31.

Beskrivning av ärendet

Riksdagen beslutade år 2022 om ändringar i lag om allmänna vattentjänster (LAV) som bland annat innebär att det från 2023-01-01 ska finnas en aktuell så kallad vattentjänstplan för varje kommun. En vattentjänstplan ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster (det vill säga den kommunala försörjningen av vatten och avlopp) och redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Kretslopp och vattennämnden har nu tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som ställs ut för samråd över sommaren. Den ska gälla för samtliga stadens nämnder och styrelser samt slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Planen gäller för åren 2024-2027 och ska uppdateras vart fjärde år men ha en planeringshorisont på runt 12 år.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

Generella synpunkter

Förvaltningen anser att det är positivt att en samlad plan för allmänna VA-tjänster tas fram. Det är en viktig och central stadsutvecklingsfråga i såväl befintlig som ny stad att ha en hållbar vatten- och avloppshantering och bidra till arbetet för renare hav, sjöar och vattendrag.

Syftet med planen är enligt lagstiftningen att visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid skyfall. Planen bör således vara det övergripande styrande dokumentet för arbetet genom att visa upp den samlade inriktningen och åtgärderna för VA-frågorna. Förslaget till vattentjänstplan verkar nu mer vara en sammanställning av befintligt eller pågående arbete än ett styrande dokument för det samlade arbetet framåt. Det vore därför önskvärt om vattentjänstplanen tog ett mer samlat, strategiskt och framtidsytande grepp kring hur frågorna ska hanteras. Om nuvarande inriktning bibehålls bör det övervägas om planen bör uppdateras tidigare än 2027 och då med uppdraget att göra planen till det övergripande styrande dokumentet för arbetet med den allmänna VA-anläggningen.

Såsom planen nu är utformad är det svårt att få en överblick över det samlade ”paketet” med planerande och styrande dokument som utgör arbetet inom VA-området. Mycket av planen hänvisar till andra dokument och arbeten. Exempelvis hänvisas till VA-utbyggnadsplan, åtgärdsplan för avlopp och en kommande handlingsplan för klimatanpassning, där det egentligen bara är VA-utbyggnadsplanen som ger avtryck i själva vattentjänstplanen. Det vore värdefullt att sammanställa och tydliggöra vilka dokument och planer som finns eller ska tas fram, vilken roll de har, hur de relaterar till varandra och vattentjänstplanens roll i förhållande till desamma. Det finns även ett värde i att ange hur de underliggande planerna ska uppdateras. Allt för att tydliggöra det samlade arbetet med frågorna.

Detaljerade synpunkter

I dokumentet anges kopplingen till andra styrande dokument. Där saknar förvaltningen Stadens översiktsplan men också den, av kommunfullmäktige, antagna dagvattenpolicyn.

Förvaltningen saknar ett resonemang om behovet av att analysera och klimatanpassa dagvattensystem som har utlopp till kust och vattendrag. En beskrivning saknas också av om det finns tunnlar som kretslopp och vatten ansvarar för som kan påverkas av uppdämning.

I det fortsatta arbetet bör det utvecklas hur och vilken potential/kapacitet som finns att utnyttja så kallat ”tekniskt vatten” till industriell verksamhet som inte kräver dricksvattenkvalitet i sina processer. Det är inte osannolikt att klimatförändringarna kommer att medföra situationer där det är svårt att dricksvattenförsörja staden, då är tekniskt vatten en viktig resurs som kan ersätta dricksvatten.

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör

Jenny Adler

Avdelningschef Strategi och taktik