



6 Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll består av 32 kontrollpunkter fördelade på följande rubriker:

- » Brandrisker
- » Brandcellsgränser
- » Brand- och utrymningslarm
- » Utomhusmiljö
- » Utrymning
- » Släckutrustning
- » Övrigt

För varje kontrollpunkt – ange ansvarig **BA** (brandskyddsansvarig), **BO** (brandskyddsombud), **AS** (anläggningsskötare) eller annan funktion i din organisation.

Markera med **Namn/befattning och datum** när eventuella brister har åtgärdats.

Textfälten med plats för flera rader är rullbara, så du kan fortsätta skriva långt du vill. Tänk dock på att detta endast funkar digitalt, den text som hamnar utanför den synliga rutan följer inte med vid utskrift.

Kvartal	Kontrollen avser			
1 2 3 4	Samtliga byggnader/avdelningar			
	Annat:			
Kontrolldatum	Kontrollant(er)			

Tips! Klicka på informations-symbolen ⓘ för att se en förklaring till varje kontrollpunkt.

A. Brandrisker

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
1	Sladdar, kontakter, vägguttag och elektriska apparater är hela och utan synliga skador.	Ja	Nej		
2	Kontrollera att laddare för uppladdningsbara elbatterier och kopplingar till batteriet inte är skadade eller trasigt.	Ja	Nej		
3	Kaffebyggare, vattenkokare, spis och kokplattor är försedda med timer eller annan strömbrytande funktion.	Ja	Nej		
4	Lampor och lysrör är hela och armaturer är ordentligt fastmonterade.	Ja	Nej		
5	Förvaring sker på säkert avstånd från lysrör, lampor och elvärme.	Ja	Nej		
6	Korridorer och trapphus är fria från brännbart material. Framkomligheten är god.	Ja	Nej		
7	Soprum är låsta och brännbart material förvaras inte utanför soprummen.	Ja	Nej		
8	Brandfarlig vara och gasflaskor förvaras och hanteras på ett säkert sätt och enligt gällande föreskrifter.	Ja	Nej		



B. Utrymning

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
9	Dörrar och fönster i och till utrymningsväg är tydligt skyltade, ej blockerade och lätt öppningsbara.	Ja	Nej		
10	Utrymningsskyltar fungerar och är väl synliga.	Ja	Nej		
11	Utvändiga utrymningsstegar/utrymningstrappor är hela och ej blockerade.	Ja	Nej		
12	Verksamhetens utrymningsplaner stämmer överens med verkligheten. Återsamlingsplats är korrekt angiven.	Ja	Nej		

C. Brandcellsgränser

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
13	Vägg i brandcellsgräns är hel. Eventuella hål och genomföringar är tätade.	Ja	Nej		
14	Branddörrar är inte uppställda med kilar eller liknande. Dörrstängningsanordningar på uppställda branddörrar fungerar.	Ja	Nej		
15	Dörrar till källare, elcentraler, fläktrum etcetera är stängda.	Ja	Nej		



D. Släckutrustning

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
16	Inomhusbrandposter är tydligt skyltade och instruktioner för handhavande finns.	Ja	Nej		
17	Inomhusbrandposter fungerar genom funktionsprov. Det är viktigt att veta hur inomhusbrandposten fungerar.	Ja	Nej		
18	Årlig kontroll av inomhusbrandposter är utförd av fastighetsägaren.	Ja	Nej		
19	Handbrandsläckare är tydligt skyltade och instruktioner för handhavande finns.	Ja	Nej		
20	Årlig kontroll av handbrandsläckare är utförd av servicefirma.	Ja	Nej		
21	Handbrandsläckare är lätt åtkomliga och lätta att lyfta av från sina väggfästen. Plomberingen är obruten och manometer (tryckmätare) står på grönt.	Ja	Nej		
22	Brandfilter är tydligt utmärkta och lätt åtkomliga.	Ja	Nej		

E. Brand- och utrymningslarm

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
23	Brandvarnare (hemmamodell) fungerar genom funktionsprov.	Ja	Nej		
24	Utrymningslarmets ringklockor och sirener har god hörbarhet.	Ja	Nej		
25	Larmknappar och brandtablå är tydligt utmärkta.	Ja	Nej		
26	Brandlarmets kontrolljournal är ifylld med månads-, kvartals-, och årsprov.	Ja	Nej		



F. Utomhusmiljö

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
27	Skylt för återsamlingsplats finns (gäller ej skolor).	Ja	Nej		
28	God framkomlighet för räddningstjänst. Räddningsväg är ej blockerad.	Ja	Nej		
29	Buskar och träd intill fasad är klippta.	Ja	Nej		
30	Belysningen är god på särskilt utsatta platser.	Ja	Nej		
31	Fasader och lastkajer är fria från brännbart material. Tillräckligt säkerhetsavstånd för sopkärl och återvinningscontainer från fasad.	Ja	Nej		

G. Övrigt

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
32	Brandgasventilatorer (rökluckor) är hela och tydligt utmärkta.	Ja	Nej		

H. Egna kontrollpunkter

	Kontrollpunkt	Ja eller nej		Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum)	Ansvarig
		Ja	Nej		
		Ja	Nej		

Checklista för egenkontroll genomgången och kontrollerad av brandskyddsansvarig (namn/befattning):

Datum